



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 4866 100

KLASA: UP/I 612-07/17-60/68
URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4
Zagreb, 12. travnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, Trg Ivana Pavla II. br. 5, HR-22000 Šibenik, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Sanacija zida dovodnog kanala uz žutu kuću na Skradinskom buku“, nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

Planirani zahvat „Sanacija zida dovodnog kanala uz žutu kuću na Skradinskom buku“, nositelja zahvata Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, Trg Ivana Pavla II. br. 5, HR-22000 Šibenik, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

O b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo) zaprimilo je 14. ožujka 2017. godine zahtjev nositelja zahvata Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, Trg Ivana Pavla II. br. 5, HR-22000 Šibenik, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Sanacija zida dovodnog kanala uz žutu kuću na Skradinskom buku“. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni osnovni podatci o nositelju zahvata te je priložen Izvedbeni projekt izrađivača Dom-konzalting d.o.o. (oznake TD: 108/2016, Šibenik, prosinac 2016.).

Ministarstvo je 16. ožujka 2017. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode zatražilo (KLASA: UP/I 612-07/17-60/68; URBROJ: 517-07-1-1-2-17-2) prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu Agencija). Ministarstvo je 11. travnja 2017. godine zaprimilo mišljenje Agencije (KLASA: 612-07/17-38/305; URBROJ: 427-07-3-17-4, od 11. travnja 2017.) u kojem navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U provedbi postupka ovo Ministarstvo razmotrilo je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Agencije te je utvrdilo sljedeće.

Zahvatom je planirana sanacija zida odvodnog kanala duljine 42,54 m na Skradinskom buku. Rekonstrukcija i sanacija zida izvodi se na većem dijelu na način da se 40 cm gornjeg dijela

starog zida zamijeni novim te nadogradi zidom visine 40 cm. Ovi dijelovi zida nalaze se iznad razine niske vode. Na dionici duljine 3,65 m u cijelosti će se zamijeniti stari zid te uz njega izgraditi novi zid, koji je prema nacrtu duljine oko 1 m. Na dijelovima gdje ostaje donji dio zida, on se ojačava injektiranjem. Mehanizam za zatvaranje protoka vode zamjenjuje se novim sustavom, što uključuje zamjenu čeličnih i drvenih dijelova, nove vodilice, čišćenje otvora i betoniranje praga na koje naliježe konstrukcija zaustave.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013 i 105/15) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2000918 Šire područje NP Krka“ i unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) „HR1000026 Krka i okolni plato“. U blizini zahvata nalazi se POVS „HR3000171 Ušće Krke“ te Izvor ispod elektrane kod Skradinskog buka, značajan kao tipski lokalitet za stigobiontske vrste *Dalmatella sketi* i *Lanzaia skradinensis*, koji pripada ciljnom stanišnom tipu 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost POVS „HR2000918 Šire područje NP Krka“. Vezano za potencijalne utjecaje uslijed onečišćenja vode ili promjene hidrologije okolnog područja te potencijalnog utjecaja na Izvor ispod elektrane kod Skradinskog buka Agencija je zatražila dodatno pojašnjenje od nositelja zahvata. U dostavljenom pojašnjenju (KLASA: 612-07/17-38/305; URBROJ: 282-17-3 od 11. travnja 2017.) navedeno je da će se planirano injektiranje zida obavljati s vanjske strane zida koji nije u doticaju s vodotokom te da, s obzirom na to kako je zid širok, nema potrebe intervenirati s unutarnje strane koja je u direktnom doticaju s vodom te da stoga nema opasnosti od potencijalnog onečišćenja vode. Što se tiče lokaliteta Izvor ispod elektrane kod Skradinskog buka, ne može doći do promjene hidrologije prilikom zahvata jer taj izvor nije povezan s dijelom gdje su planirani radovi. Prilikom radova ne dolazi do zaustavljanja protoka vode jer je to neizvedivo, nego je moguće samo djelomično skretanje vode, odnosno suženje kanala postavljanjem zatvorenih vreća s pijeskom koje bi oslobodile samo dio gdje se nalaze zaustave. Taj dio se može ograditi, a voda bi i dalje protjecala kanalom, jer je to kanal kojim se voda odvodi do hidrocentrale.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat s obzirom na obuhvat i značajke zahvata, Prethodnom ocjenom mogu isključiti mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Člankom 29. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da Ministarstvo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša i za zahvate na zaštićenom području u kategoriji nacionalnog parka, parka prirode i posebnog rezervata.

Prema članku 30. stavku 4. Zakona o zaštiti prirode ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu, stoga je riješeno kao u izreci.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode.

Također ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva, a u skladu s odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 8. stavka 1. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. JU „Nacionalni park Krka“, Trg Ivana Pavla II. br. 5, HR-22000 Šibenik (*R s povratnicom*);
2. MZOIE, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, ovdje;
3. U spis predmeta, ovdje;