



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**  
10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

**KLASA: UP/I 612-07/17-60/21**  
**URBROJ: 517-07-2-1-16-4**  
**Zagreb, 21. veljače 2017.**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013), povodom zahtjeva nositelja zahvata HEP d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. C. Emina 2, HR-51000 Rijeka, za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat 35 kV kabelski vod TS 110/35 kV Delnice – TS 35/20 kV Gerovo, preostale dionice voda i 20 kV kabelki vod TS 35/20 kV Gerovo – TS 20/04 kV Zamost, nakon provedenog postupka, donosi

### **RJEŠENJE**

Planirani zahvat 35 kV kabelski vod TS 110/35 kV Delnice – TS 35/20 kV Gerovo, preostale dionice voda i 20 kV kabelki vod TS 35/20 kV Gerovo – TS 20/04 kV Zamost, nositelja zahvata HEP d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. C. Emina 2, HR-51000 Rijeka, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

### **Obrazloženje**

Nositelj zahvata, HEP d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. C. Emina 2, HR-51000 Rijeka, podnio je 2. veljače 2017. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Upravi za zaštitu prirode, zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat 35 kV kabelski vod TS 110/35 kV Delnice – TS 35/20 kV Gerovo, preostale dionice voda i 20 kV kabelki vod TS 35/20 kV Gerovo – TS 20/04 kV Zamost. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode i članka 3., 4. i 5. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 146/2014) u bitnom dostavljeni podaci o nositelju zahvata i planiranom zahvatu.

Po zaprimljenom zahtjevu sukladno odredbama članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo je zatražilo (KLASA: UP/I 612-07/17-60/21, URBROJ: 517-07-2-1-17-2 od 03. veljače 2017.) prethodno mišljenje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu Agencija). Agencija je 15. veljače 2017. godine dostavila mišljenje (KLASA: 612-07/17-38/121, URBROJ: 427-06-4-17-2 od 13. veljače 2017.) u kojem navodi da se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da za planirani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

U provedbi postupka ovo Ministarstvo razmotrilo je predmetni zahtjev, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i prethodno mišljenje Agencije te je utvrdilo sljedeće.

Planirani zahvat obuhvaća izgradnju 35 kV elektroenergetske kabelaške veze između TS 110/35 kV Delnice i TS 35/20 kV Gerovo što će omogućiti rezervno napajanje sjevernog dijela Gorskog kotara. Uz novo predviđeni 35 kV kabelski vod položiti će se i jedan 20 kV kabelski vod koji omogućuje povezivanje TS 35/20 kV Gerovo sa TS 110/35 kV Delnice na 20 kV naponskoj mreži. Novo predviđeni 35 kV i 20

kV kabelski vodovi izvesti će se kao podzemna instalacija. 35 kV kabelski vodovi se polažu u kabelske kanale širine 50 cm i dubine 100 cm. Na prokopima preko prometnica kabelski kanal za 35 kV kabelski vod je širine 70 cm i dubine 120 cm. Ukupna dužina novo predviđenih trasa 35 kV kabelskih vodova iznosi oko 20160 m. Trasa kabelskih vodova projektirana je većim dijelom po javnoj površini.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013, 105/2015) planirani zahvat djelomično se nalazi unutar područja ekološke mreže – Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika, HR2001218 Dio Kupe, HR2000642 Kupa, HR2000447 Nacionalni park Risnjak, HR2001227 Potok Gerovčica i HR2001257 Potok Mala Belica i Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000019 Gorski kotar i sjeverna Lika.

Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata, uzimajući u obzir da se planirani radovi polaganja podzemnih kabela najvećim dijelom izvode u koridorima/trasama postojećih prometnica, a da će se teren nakon završetka radova sanirati i dovesti u prvobitno stanje, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativni utjecaj zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Člankom 29. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode propisano je da Ministarstvo provodi Prethodnu ocjenu za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša i za zahvate na zaštićenom području u kategoriji nacionalnog parka, parka prirode i posebnog rezervata.

Nadalje člankom 30. stavkom 4. Zakona o zaštiti prirode propisano je da ako nadležno tijelo isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, donosi rješenje da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode.

Također ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva, a u skladu s odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. HEP d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Ulica V. C. Emina 2, 51000 Rijeka (R s povratnicom),
2. MZOE, Uprava za inspeksijske poslove, Sektor inspeksijskog nadzora zaštite prirode, ovdje,
3. U spis predmeta, ovdje